



oferujemy

przemysłowe
czujniki temperatury
przewody kompensacyjne
termometry szklane
przetworniki temperatury
przetworniki wilgotności
przetworniki ciśnienia
manometry
zawory
wskaźniki
termostaty
regulatory
przełączniki
rejestratory
kalibratory
piece kalibracyjne
grzałki



Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia
XII Wydz. Gospodarczy
KRS 0000201394

Zarząd
Zbigniew Juskiewicz
Kapitał Zakładowy
700 000 zł
NIP: 737-19-66-189

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Producent : LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.
34-600 Limanowa, ul. Skrudlak 1

Deklaruje na swoją wyłączną odpowiedzialność, że:

Kablowe czujniki temperatury typu :
**TOPE-244Exi-..., .T..E-361Exi-..., .T..E-361TExi-...,
.T..E-363Exi-..., .T..E-365Exi-..**

spełniają zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
**Dyrektywy 2014/34/UE z 26.02.2014 „W sprawie harmonizacji ustawodawstw
państw członkowskich....” oraz norm zharmonizowanych:**

PN-EN 60079-0:2018, PN-EN 60079-11:2012,

co zostało potwierdzone **Certyfikatem badania typu WE KDB 07ATEX055X
wydanie 1 z 22.08.2022 oraz Powiadomieniem o Zapewnieniu Jakości
nr GIG 24ATEXQ070 z 20.02.2024** wydanymi przez:

**Główny Instytut Górnictwa
Państwowy Instytut Badawczy
Jednostka Notyfikowana nr 1453
40-166 Katowice, Plac Gwarków 1**

i nadającym powyższym wyrobom oznaczenie:

CE 1453 Ex II 2G Ex ia IIC T6 Gb lub

Ex II 1D Ex ia IIC T 85 °C Da

Warunki stosowania :

Czujniki montować i podłączać wg Instrukcji Obsługi i Bezpieczeństwa
nr DTR-EExi-SZ01.

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

mgr inż. Zbigniew Juskiewicz

Limanowa, dnia 20.01.2026
data wystawienia

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

mgr inż. Zbigniew Juskiewicz